

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

446290, Самарская область,
Большечерниговский район, с.
Большая Черниговка, ул.
Шоссейная, 2

« 20 » августа 20 18 г.

(дата составления акта)

_ 15-00 час. _

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 23-05/92

446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка,
ул. Шоссейная, 2; 446290, Самарская область, Большечерниговский район,
с. Большая Черниговка, п. Железнодорожников, д.12; 446290, Самарская область,
Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Комсомольская, 3;
446290 Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка,

По адресу: ул. Мира, 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки юридического лица от 13.08.2018 года №
23-05/92 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области
Галимовой Р. Р.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.М.Кузнецова с. Большая
Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 20 “	августа	20 18	с 11	час до	12	час	1 час
“ 20 “	августа	20 18	с 12	час до	13	час	1 час
“ 20 “	августа	20 18	с 13	час до	14	час	1 час
“ 20 “	августа	20 18	с 14	час до	15	час	1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области
в Нефтегорском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при
проведении выездной проверки) Котина Ольга Владимировна, 13.08.2018г. 12-00 час. ✓

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: старший специалист 1 разряда Толмачева Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Котина Ольга Владимировна, директор ГБОУ СОШ №1 им.И. М. Кузнецова с. Большая Черниговка

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Внеплановая выездная проверка Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.М.Кузнецова с. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области проведена с целью контроля предписания № 23-05/122 от 30.11.2016г., срок для исполнения которого истек 01.08.2018г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Информация об исполнении
1	В школе туалеты для мальчиков и девочек оборудовать унитазами - п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	выполнено
2	В школе в кабинете физики и химии установить умывальные раковины – п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	выполнено
3	В школе в некоторых помещениях отремонтировать покрытие пола – п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Выполнено частично (не отремонтировано покрытие пола в каб.1.16, гардеробе начальных классов)
4	Каждого обучающегося обеспечить рабочим местом в соответствии с его ростом - п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Выполнено частично (не выполнено в кабинетах №3.3, №2.5)
5	Обучающихся начального общего образования обеспечить школьной партой с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости – п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Не выполнено
6	Кабинет химии оборудовать вытяжным шкафом – п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	выполнено
7	Отопительные приборы в классах оградить – п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Не выполнено
8	Лаборантские обеспечить горячим водоснабжением – п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в	выполнено

	общеобразовательных учреждениях»	
9	Отделку стен помещений детского сада провести материалами, допускающими проведение уборки влажным способом и дезинфекцию – п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Не выполнено
10	Туалетные детского сада оборудовать шкафом для уборочного инвентаря – п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Не выполнено
11	Отопительные приборы в детском саду оградить – п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	выполнено
12	В туалетных детского сада оборудовать отдельный водопроводный кран для технических целей – п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	выполнено
13	В ЦДТ отопительные приборы обеспечить ограждающими устройствами – п. 6.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"	Не выполнено
14	В ЦДТ в компьютерном классе использовать рабочие стулья (кресла) обеспечивающие регулирование по высоте и углам наклона спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья – п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"	Не выполнено

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля** (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выполнено предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, № 23-05/122 от 30.11.2016г., срок для исполнения которого истек 01.08.2018г. по пунктам №№ 3,4,5,7,9,10,13,14

№ п/п	Наименование мероприятий	Информация об исполнении
3	В школе в некоторых помещениях отремонтировать покрытие пола – п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Выполнено частично (не отремонтировано покрытие пола в каб.1.16, гардеробе начальных классов)
4	Каждого обучающегося обеспечить рабочим местом в соответствии с его ростом - п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и	Выполнено частично (не выполнено в кабинетах №3.3, №2.5)

	организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	
5	Обучающихся начального общего образования обеспечить школьной партой с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости – п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Не выполнено
7	Отопительные приборы в классах оградить – п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Не выполнено
9	Отделку стен помещений детского сада провести материалами, допускающими проведение уборки влажным способом и дезинфекцию – п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Не выполнено
10	Туалетные детского сада оборудовать шкафом для уборочного инвентаря – п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Не выполнено
13	В ЦДТ отопительные приборы обеспечить ограждающими устройствами – п. 6.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"	Не выполнено
14	В ЦДТ в компьютерном классе использовать рабочие стулья (кресла) обеспечивающие регулирование по высоте и углам наклона спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья – п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"	Не выполнено

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.М.Кузнецова с. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы: предписание № 23-05/57 от 20.08.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший специалист 1 разряда Толмачева Н. В.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГБОУ СОШ №1 им.И. М. Кузнецова с. Большая Черниговка
Котина Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 20 ” августа 20 18 г.  _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)