Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель муниципальной профильной группы

_____
_____ / **Е.М. Хуртова** /
подпись **Ф. И.О.**
«27» февраля 2019 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ №01 от «27» февраля 2019 г.
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ ПО ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Шоссейная, д.2; 8(84672)22862, school1_bch@samara.edu.ru, Котина Ольга Владимировна, директор
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта село Большая Черниговка

2. Вид деятельности Образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, организации торговли, прочие)

3. Форма собственности объекта – государственная (областная) Муниципальная

4. Размещение объекта отдельно стоящее, количество этажей в здании -3, занимаемый организацией этаж – первый, второй, третий, материал стен – ж/бетонные крупнопанельные , материал лестниц - ж/бетон
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

5. Группа периода застройки «В»
(«А» до 1934 года; «Б» с 1935 по 1960; «В» с 1961 по 1990; «Г» с 1991 по настоящее время)

6. Объем предоставляемых услуг 346 в день/ 624 вместимость
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категория для которых установлен норматив**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция**	**Примечание**
	Знак доступности учреждения	**наличие**	-		**установка**	
	Вход на территорию: Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	**≤ 2,5 см**	-	К, С, О		
	Бордюрные пандусы на пешеходных переходах	**≤ 1,5 см**	-	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	**≥ 5 см**	-	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	**≥ 0,8 м**	-	С	создание	
	Ширина тактильной полосы	**0,5-0,6 м**	-	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	**наличие**	+	К, О, С	реконструкция	

	Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестах	**наличие**	-	С		
	Ширина прохода, проема в ограждении, вид калитки	**≥ 120 см**	120	К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	**≥2,0 м**	18 м	К, О, С		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	**≥ 120 см** **не менее 2,0 х 1,8 м**	18 м	К, О, С		
	- указатели направления движения	**наличие**	-	К, О, Г	установка	
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	**наличие**	-	С	создание	
	Места отдыха	**наличие**	-	К, О, С, Г	создание	
	Автостоянка для инвалидов		-		создание	
	Расстояние входа в здание (предприятие, учреждение) (жилое здание)	**≤ 50 м** **≤ 100 м**	-	К, О		
	Доля машино-мест для инвалидов	**≥ 10% (не менее 1 места)**	-	К, О		
	Обозначение специальными	**наличие**	-	К, О	установка	

	знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	**6 х 3,6 м**	-	К, О		
	Открытая лестница		+			
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	**≥ 1,35 м**		О, С		
	Высота подступенка	**0,12 - 0,15 м**		О, С		
	Ширина проступей	**0,35 - 0,4 м**		О, С		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	**наличие**	-	О, С	создание	
	Марш лестницы	**3-12 ступеней**		О, С		
	Краевые ступени выделены цветом или фактурой	**наличие**	-	С	создание	
	Ширина между поручнями	**0,9 - 1,0 м**		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**		О, С		
	- поручни на высоте	**0,85 – 0,92 м**		О, С		
	Предупредительная тактильная	**≥ 0,8 – 0,9 м**		С		

	полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м					
	Пандус наружний:		+			
	Длина марша пандуса	**≤ 9 м**		К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	**наличие**		К, О		
	Уклон	**≤ 1/20**		К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	**> 1,5 м**		К, О		
	Разворотные площадки:					
	- верхнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	**> 1,5 х 1,5 м**		К		
	- нижнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**		К		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	**высотой 0,1 м**		К, О		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	+			
	- расстояние между поручнями	**0,9 - 1,0 м**		К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**		К, О		
	- на высоте	**0,7 м**		К		
	- на высоте	**0,85 - 0,92 м**		О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Крыльцо/входная площадка					
	Габариты площадки: ширина Х глубина	**≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м**	18,3х4	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	**≥2,2 х 2,2 м**	18,3х4	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	**наличие**	-	К, О, С	установка	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	-	К, О, С	создание	
	Поперечный уклон в пределах	**1-2%**	1-2%	К, О, С		
	Навес	**наличие**	-	К, О, С	установка	
	Водоотвод	**наличие**	-	К, О, С	установка	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	**≥ 1,0 м**	-			
	Лестница наружняя	**наличие**	+			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	-	О, С	реконструкция	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**60 см**	-	С	создание	
	Желтая контрастная окраска первой и	**наличие**	-	С	создание	

	последней ступеней					
	Поручни с двух сторон	**наличие**	-	О		
	- на высоте	**0,85 – 0,9 м**	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 30см**	-	С		
	Поручни округлого сечения	**0,04 – 0,06 м**	-	Г, С, О		
	Пандус наружний	**наличие**	+			
	Ширина марша	**≥ 100 см**	110 см	К		
	Уклон	**≤ 1/12**	1/12	К		
	Высота одного подъема	**≤ 80 см**	60 см	К		
	Разворотные площадки:		-			
	- внизу	**≥ 1,5 х 1,5 м**	-	К	реконструкция	
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80см)	**≥ 1,5 х 1,5 м**	-	К	реконструкция	не требуется
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	+	К, О		
	- на высоте	**0, 7 м**	0,7 м	К		
	- на высоте	**0,85 – 0,9 м**	0,85 м	О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 30 см**	+	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	+	К, О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**	-	К, О		
	Тамбур		+			

	Габариты: глубина Х ширина	**≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м**	3х7,4м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	**наличие**	Р	К, О		
	- ширина проема в свету	**≥ 1,2 м**	1,2 м.	К		
	- высота порога наружного, внутреннего	**≤ 1,4 см**	5/3 см	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Коридоры/холлы					
	Ширина пути движения в одном направлении	**≥ 1,5 м**	2,2 м	К		
	Ширина пути движения при встречном направлении	**≥ 1,8 м**	2,2 м	К		
	Ширина перехода в другое здание	**≥ 2 м**	-	К		
	Разворотные площадки	**≥ 1,4 х 1,4 м**	**1,4 х 1,4 м**	К		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	**наличие**	-	К, О, С, Г	создание	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	**≥ 1 на этаж**	-	О		

	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	**≥ 1 на этаж**	-	К		
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	**≤ 10 см**	0	С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	**60 см**	-	С	создание	
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**60 см**	-	С	создание	
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней	**наличие**	-	С	создание	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	**наличие**	+	О,С		
	На высоте	**0,85 – 0,9 м**	0,85 – 0,9 м	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 30 см**	0	О, С	установка	
Лестница № 2 (в зоне оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**60 см**	-	С	создание	
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней	**наличие**	-	С	создание	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	**наличие**	+	О,С		
	На высоте	**0,85 – 0,9 м**	0,85 – 0,9 м	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 30 см**	0	О, С	установка	

	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)					
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги	**наличие**	-			
	Кабина:					
	- габариты (глубина х ширина)	**≥ 1,7 х 1,5 м**		К		
	- ширина дверного проема	**≥ 0,95 м**		К		
	- Поручни	**наличие**		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	**наличие**		С		
	Знак доступности	**наличие**		К, С		
	Пандус внутренний к лестнице №	**наличие**	-			
	ширина марша	**≥1 м**		К		
	уклон	**Не более 1/12**		К		
	Разворотная площадка внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
	Поручни двухсторонние непрерывные:	**наличие**		К, О		
	- на высоте	**0,7 м**		К		
	- на высоте	**0,85 – 0,9 м**		О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 30 см**		О, С, К		
	Пандус переносной	**наличие**	-	К		
	Подъемник для инвалидов:	**наличие**	+	К		
	Вертикальный (В),	**наличие**	Н	К, О		

	наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т)					

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Обслуживание через окно/прилавок№		-			
	Высота рабочей поверхности	**80 – 110 см**		К		
	Габариты зоны обслуживания	**90 х 150 см**		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	**≥ 90 см**	90 см	К, О		
	Габариты зоны сидения-глубина	**≥ 120 см**	120 см	О		
	Зона для кресла-коляски	**≥ 1,5 х 1,5 м**	1,5х1,5м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	**60 – 80 см**	60 см	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршруту №		-			
	Ширина полосы движения	**≥ 120 см**	-	К, О		
	Высота оборудования (стеллаж,	**80 – 110 см**	-	К		

	прилавок)					
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания №		-			
	Ширина х глубина	**≥ 1,6 х 1,8 м**	-	К		
	Место для сидения	**наличие**	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	-	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, актовый, обеденный, ожидания и пр.)		+	К, О		
	Доля мест для колясочников	**≥ 2 %**	2	К		
	Ширина прохода к месту для колясочника	**≥ 120 см**	120 см	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	**≥ 1 шт.**	-	Г	установка	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Санузел	**наличие**	+			
	Знак доступности помещения	**наличие**	-	К, О	установка	

	Ширина дверного проема в санузел и в кабину в свету	**≥ 90 см**	90	К		
	Открывание дверей	**наружное**	+			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**30 см**	-	С	установка	
	Количество кабинок	**≥ 1 шт.**	+	К, О		
	• ширина дверного проема	**≥ 90 см**	95 см	К		
	• габариты (минимальные глубина Х ширина)	**≥ 1,8 х 1,65 м**	1,80-1,26	К		
	- опорные поручни	**наличие**	2	К, О		
	Размеры универсальной кабины	**≥ 2,2 х 2,25 м**	1,8-1,26		реконструкция	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	**≥ 0,75 м**	1,0	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	-	О	установка	
	Знак доступности кабины на высоте	**1,35 м**	-	К, О	установка	
	Раковина с опорным поручнем	**наличие**	+	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	**≥ 1,30 х 0,85 м**	1,95-1,20	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	**75 – 85 см наличие**	+	К, О	создание	
	Писсуар располагать на высоте от пола	**≤ 0,4 м или вертикальной формы**	0,59	К		
	Габариты поддона (трапа)	**≤ 0,9 х 1,5 м**	-	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	**≤ 0,48 х 0,85 м**	-	К, О		

	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**30 см**	-	С	установка	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	**наличие**	-	К, О, С	установка	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	**наличие**	-	С	создание	
	Надписи:	**наличие**	-	С, Г	создание	
	размещение на высоте	**≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м**		К, С, Г		
	высота прописных букв	**≥ 7,5 см**		С		
	освещенность	**наличие**		С		
	Указатели, пиктограммы	**наличие**	-	С	установка	
	размещение на высоте	**1,3 – 1,4 м**		К, С		
	высота прописных букв	**≥ 7,5 см**		С		
	освещенность	**наличие**		С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	**наличие**	-	С	создание	
	высота размещения	**1,3 – 1,4 м**		С	создание	

	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	**наличие**	-	С		
	на кнопках управления лифта	**наличие**	-	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	**наличие**	-	С	установка	не требуется
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	**Наличие (не менее 1шт)**	-	Г		не требуется
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	**Наличие (не менее 1шт)**	-	С, Г		не требуется
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	**наличие**	-	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	-	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	**наличие**	-	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	**наличие**	-	Г, С		не требуется
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	-	К, С, О, Г	создание	

7. ВЫВОДЫ

для категории (Г) объект доступен полностью;

- для категории (С) объект доступен условно, до проведения ремонтных работ, для адаптации объекта организована помощь сотрудников средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области для сопровождения к месту получения услуги.

Обратиться за помощью к сотрудникам можно по телефону: 89277081544;

- для категории (О) объект доступен частично;

- для категории (К) объект доступен условно, до проведения ремонтных работ, для адаптации объекта организована помощь сотрудников средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области для сопровождения к месту получения услуги.

Обратиться за помощью к сотрудникам можно по телефону:89276559434;

- для категории (У) объект доступен полностью.

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения необходимо выполнить следующие мероприятия, которые позволят инвалидам и маломобильным группам населения пользоваться услугами средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области:

1. Территория, прилегающая к объекту:

установить информацию об объекте, установить указатели направления движения;

провести реконструкцию покрытий пешеходных дорожек, тротуаров;

установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей;

создать автостоянка для инвалидов.

2. Входная группа:

установить информационную табличку (вывеску), содержащую информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, выполненной укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля;

провести реконструкцию поверхности крыльца;

создать рельефную (тактильную) полосу перед входной площадкой.

3. Пути движения на объекте:

разработать и установить мнемосхему, установка указателей направления движения, входа выхода;

установка пиктограммы (доступность, вход, выход), установка речевых информаторов и маяков;

установка экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации;

нанести тактильную ленту, имеющую рельефную поверхность и указывающую направление движения внутри здания;

нанести контрастные полосы, позволяющие предупреждать о потенциально опасных участках на пути следования;

создать места отдыха и ожидания.

4. Зона оказания услуги:

оснастить кабинеты для приема получателей услуг информационными табличками (вывесками), выполненными укрупненными шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля.

5. Санитарно-гигиенические помещения:

провести реконструкцию с/у и адаптировать с/у в соответствии с нормативом доступности для инвалидов.

6. Средства информации и телекоммуникации на объект:

установка указателей, пиктограмм, тактильных средств информации о месте предоставления услуг продублированными шрифтом

Брайля;

оборудовать звуковой и тактильной информацией с указанием направления движения и мест получения услуг.

«Представитель рабочей группы»
заведующий хозяйством
(должность)

_____(Кудряшова Т.А.)
подпись (фамилия, и.о)

Дата заполнения
« 27 » февраля 2019г.

Представитель организации
Директор школы
(должность)

_____(Котина О.В)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
« 27 » февраля 2019г.

Приложения

1._____

2._____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)